

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ број 16, БАЧКА ПАЛАНКА

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста предмета: РАДОВИ

Комисија за ЈН

Ознака из општег речника набавке: 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина

БРОЈ: IV-404-1/2020-179-2

ДАНА: 10.08.2020. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације

Потенцијални понуђач је дана 06.08.2020. године упутио Захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези конкурсне документације за јавну набавку радова - реконструкција коловоза и атмосферске канализације у улици Гаврила Принципа у Бачкој Паланци ЈН број 20/2020

Наручилац на постављено питање, доставља следећи одговор:

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:

Приликом извршеног обавезног увида у техничку документацију, установили смо да су у пројектној документацији у делу атмосферског одводњавања предвиђени у укупној дужини од 156м, полимер бетонски канали типа АЦО Моноблок Р200В или одговарајући, за исте је приложен табеларни приказ меродавних протицаја и детаљи уградње. У делу спецификације радова из конкурсне документације такође се наводе канали РД 200В али димензије нису одговарајуће онима из пројекта у који је извршен увид. Молимо вас да проверите да ли је у питању техничка грешка и да ускладите опис позиције у предмеру и предрачуна радова са онима из пројекта, из разлога што канали типа АЦО Моноблок Р200В (Грађевинске дужине елемената 100цм, номиналне ширине 20цм, грађевинске висине 53цм), или одговарајући, задовољавају у потпуности захтеване параметре потребне за несметано функционисање пројектованог система атмосферске одводње.

ОДГОВОР БРОЈ 1:

Наручилац ће прихватити елементе линијске одводње који задовољавају проток минимално 30 л/с. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације како би исправио ову техничку грешку, те у складу са Законом продужио рок за доставу понуда.

Комисија за ЈН