



Огранак Електродистрибуција Сомбор

Сомбор, Апатински пут бб, телефон +381 25 465200, телефакс +381 25 429399

**8.95**

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 2540400-D.07.07.-351638/3-23

"ЕКО инжењеринг Бачка Паланка"  
(за "Аграрсент" д.о.о.)

Ваш број: -

Жарка Зрењанина бр. 76

Сомбор, 21.08.2023

21400 БАЧКА ПАЛАНКА

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 1384/2 на К.О. ДЕСПОТОВО), ДЕСПОТОВО, Д. ОБРАДОВИЋА бб - угао са Железничком улицом

Поводом Вашег захтева, наш број 2540400-D.07.07.-351638/1-23, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број 1384/2 на К.О. ДЕСПОТОВО, ДЕСПОТОВО, Д. ОБРАДОВИЋА бб - угао са Железничком улицом, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложеној документацији, достављамо Вам следеће услове:

- Нови слободностојећи типски ОММ тип ПОММ-1 (на САБП-300), чије су димензије 1665x320x220 мм (висина-ширина-дубина) ће се поставити на погодном месту на регулационој линији кат. парцеле странке из правца улице Д. Обрадовића (у нивоу са оградом парцеле). Мерење потрошње ел. енергије за планиране објекте странке ће се вршити новим трофазним ел. бројилом, прикљученим преко главних аутоматских осигурача јачине 63 А.
- У близини катастарске парцеле странке пролази траса постојеће надземне 0,4 kV дистрибутивне мреже, а која је основно средство ЕДС. Приликом пројектовања и изградње планираног објекта потребно је да се испуне услови из "Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова".
- У лепези планираног прилазног пута ка кат. парцели странке се налази постојећи бетонски стуб надземне НН мреже, а који је основно средство ЕДС. Уколико се задржи планирана лепеза прилазног пута, потребно је да се инвеститор изградње објекта обрати Огранку Електродистрибуција Сомбор са захтевом за измештање бетонског стуба НН мреже.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Сомбор ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

Прилог: -

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка

Данило Кртинић, дипл. грађ. инж.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

1070 Београд – Нови Београд  
Јулевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378  
Матични број: 07005466.

Страна 1 од 2